




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

• tel: 22 755 57 76 • sekretariat.psse.grodzisk@sanepid.gov.pl • ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

ZNS.722.4.2024.AT.961

Grodzisk Mazowiecki, dnia 9 lutego 2024 r.



**SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI
IM. ŚW. JANA PAWŁA II
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki**

OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie art. 3 pkt 3 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), po rozpatrzeniu zawiadomienia z dnia 26.01.2024 r. o zakończeniu budowy obiektu budowlanego: **ładowiska dla śmigłowców ratunkowych dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim obejmującego: budowę płyty ładowiska nad dachem budynku szpitala z niezbędną infrastrukturą, nadbudowę klatki schodowej, budowę zewnętrznego szybu windowego, częściową przebudowę istniejących budynków związaną z budową ładowiska dz. nr ewid. 24/1 obręb 55, 05-825 Grodzisk Mazowiecki** wykonanego zgodnie z decyzją Nr 462/17 znak WAB.6740.43.2017 z dnia 11.04.2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, decyzją Nr 1740/21 znak WAB.6740.1530.2021 z dnia 2.09.2021 r. zmieniającą decyzję Nr 462/17 znak WAB.6740.43.2017 z dnia 11.04.2017 r. oraz decyzją Nr 887/23 znak WAB.6740.755.2023 z dnia 28.07.2023 r. zmieniającą pozwolenie na budowę decyzję Nr 1740/21 znak WAB.6740.1530.2021 z dnia 2.09.2021 r., która zmieniła decyzję Nr 462/17 znak WAB.6740.43.2017 z dnia 11.04.2017 r. wydanymi przez Starostę Grodzickiego – zwanego dalej „obiektem budowlanym” i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania złożonego przez Inwestora: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Adama Kozłowskiego:

stwierdza zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych

UZASADNIENIE

W dniu 26.01.2024 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim wpłynęło zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, złożone przez Inwestora: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Adama Kozłowskiego. Wraz z zawiadomieniem przedłożono:

- 1) Oświadczenie kierownika budowy z dnia 18.01.2024 r. (mgr inż. Grzegorz Lachowicz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr MAZ/0323/OWOK/06),
- 2) Decyzję Nr 884/23 znak WAB.6740.755.2023 z dnia 28.07.2023 r. zmieniającą pozwolenie na budowę decyzję Nr 1740/21 znak WAB.6740.1530.2021 z dnia 2.09.2021 r., która zmieniła

decyzję Nr 462/17 znak WAB.6740/43.2017 z dnia 11.04.2017 r. wydaną przez Starostę Grodzkiego,

- 3) Pełnomocnictwo znak SPS-X.072.1.2024 z dnia 23.01.2024 r. Pana Adama Kozłowskiego do reprezentowania Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki przed organami administracji.

Po zapoznaniu się z treścią dokumentacji i po dokonaniu jej analizy oraz po przeprowadzeniu w dniu 8 lutego 2024 r. kontroli w obiekcie budowlanym, co potwierdza sporządzony i podpisany protokół kontroli sanitarnej znak ZNS.722.62.4.2024, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim ustalił co następuje.

Ładowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego na terenie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki wraz z pasem technicznym zostało wykonane w formie okrągłej płyty żelbetowej o średnicy 24,5 m wyniesionej na słupach żelbetowych na wysokość 6,0 m ponad dach budynku. Zakres prac budowlanych obejmował budowę płyty ładowiska nad dachem budynku szpitala, nadbudowę istniejącej klatki schodowej do ewakuacji, budowę zewnętrznego szybu windowego, a także częściową przebudowę istniejących budynków dla potrzeb obsługi ładowiska. Całkowita powierzchnia płyty ładowiska i podestów komunikacyjnych 556,7 m², w tym powierzchnia płyty ładowiska – 415,3 m². Na płycie ładowiska zapewniono niezbędne oświetlenie techniczne, wskaźniki kierunku wiatru, oznakowanie poziome, automatyczny system naprowadzania i kontroli ruchu lotniczego, urządzenia ppoż., system monitoringu umożliwiający bezpośrednie połączenie personelu ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, a także ażurowy pomost komunikacyjny zabezpieczony balustradą o wysokości 1,10 m od strony przestrzeni otwartej umożliwiający połączenie zewnętrznej klatki schodowej usytuowanej przy szybie windowym oraz nadbudowanej klatki schodowej i umożliwiający ewakuację pracowników z płyty ładowiska. Wokół płyty ładowiska wykonano zabezpieczenie z siatek uniemożliwiające upadek z wysokości. W części nadbudowanej klatki schodowej wydzielono pomieszczenie techniczne z urządzeniami do obsługi ładowiska oraz miejscem od składowania środków wykorzystywanych do konserwacji i odladzania płyty. System hydroforowy z pompami tłocznymi wraz ze zbiornikiem wody ppoż. został usytuowany w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie -I budynku. Pod płytą ładowiska na słupach konstrukcyjnych zamontowano wibroizolatory zmniejszające przenoszenie wibracji wywołanych przez starty i lądowania śmigłowców na elementy konstrukcyjne budynku. Odwodnienie ładowiska poprzez cztery wpusty kanalizacyjne z systemem ogrzewania zapobiegającym zamarzaniu wody do wewnętrznego systemu kanalizacji deszczowej zintegrowanego z separatorem koalescencyjnym substancji ropopochodnych. Całkowita wysokość ładowiska względem poziomu terenu otaczającego budynku – 14,20 m. Do ładowiska prowadzi zewnętrzny szyb windowy o wymiarach 140x240 cm przystosowany do przewożenia pacjentów na noszach, a także jednokierunkowa klatka schodowa umożliwiająca jednoczesną ewakuację z płyty ładowiska. Klatka posiada bezpośrednie wejście dostępne z poziomu drogi wewnętrznej przy budynku z wyłącznym dostępem dla osób przebywających wewnątrz, co uniemożliwia wejście niepowołanych osób na teren ładowiska. W ramach wykonanych prac budowlanych dokonano wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach zlokalizowanych w najbliższym otoczeniu płyty ładowiska oraz nadbudowanej klatce schodowej na okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej. W nadbudowanej części klatki schodowej oraz pomieszczeniu technicznym na podłogach gres, ściany pomalowano farbą.

Na terenie SPSSZ im. św. Jana Pawła II nie przewiduje się stacjonowania zespołów lotniczego pogotowia ratunkowego. Zakres operacji lotniczych obejmować będzie wyłącznie transport pacjenta przez śmigłowca LPR oraz jego przekazanie do szpitalnego oddziału ratunkowego. Na płycie ładowiska zakłada się wykonywanie całodobowych operacji lotniczych. Na terenie ładowiska nie będzie wykonywanych czynności związanych z tankowaniem i serwisowaniem śmigłowców.

Projekt budowlany budowy ładowiska dla śmigłowców ratunkowych dla SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim polegającej na: budowie płyty ładowiska nad dachem budynku szpitala z niezbędną infrastrukturą, nadbudowie klatki schodowej, budowie zewnętrznego szybu windowego, częściowej przebudowie istniejących budynków związanej z budową ładowiska dz. nr ewid. 24/1 ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki jednostka ewidencyjna: 140504_4 nie został uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez rzeczoznawcę do spraw sanitarno-higienicznych oraz pod względem zgodności z przepisami

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii przez rzeczoznawcę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

W tym stanie prawnym i faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał opinię jak wyżej.

Od niniejszej opinii nie przysługują środki zaskarżenia na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), jak również nie podlega ona zaskarżeniu na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2022 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.).

Otrzymują:

1) Adresat za pośrednictwem pełnomocnika
Adam Kozłowski
HBLITECH Sp. z o.o.
Ul. Szczepna 7B/18
02-454 Warszawa
2) a/s
3) EPN
4) HP

Do wiadomości:

1) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Kościuszki 32
05-825 Grodzisk Mazowiecki