



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II  
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of  
Health  
Promoting  
Hospitals & Health Services

Grodzisk Mazowiecki 28.06.2016

SPSSZ – V / 160 / 2016

### Wg rozdzielnika

*Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę i wymianę baterii akumulatorów w zasilaczach UPS w rozdzielni prądu stałego w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim .*

1. Czy honorują Państwo autoryzację serwisową marki Lever - bliźniacze zasilacze UPS tożsamego producenta - Riello, produkującego zasilacze marki Shrack Technik?

Odpowiedź : Podtrzymujemy zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia

2. Proszę o informację o jakich parametrach i w jakiej ilości zakwalifikowano kondensatory oraz wentylatory w poszczególnych zasilaczach UPS. Zalecenia takie powinny znajdować się w ostatnim protokole serwisowym z przeglądu konserwacyjnego Urządzeń.

Odpowiedź : Ostatnie protokoły serwisowe z przeglądu konserwacyjnego urządzeń zalecają wymianę kompletu elementów eksploatacyjnych: kondensatorów DC, kondensatorów AC i wentylatorów bez podania parametrów technicznych i ilości sztuk . Wymagany certyfikat firmy Schrack Technik (patrz odp. na pyt. nr 1 ) jest niezbędny do wiedzy na temat parametrów technicznych i ilości sztuk ww. elementów w każdym z zasilaczy UPS .

3. Proszę o potwierdzenie mocy zasilaczy w których do wymiany są wspomniane podzespoły, obecne dane są prawdopodobnie obarczone pomyłką, w tym momencie nie są jednoznaczne.

Odpowiedź :

- a) UPS Schrack Technik Master Dialog RT10000, 100 kVA
- b) UPS Schrack Technik Multi Dialog MDT4000, 40 kVa

.....  
podpis