



Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki, dn. 24.08.2015

SPSSZ – V / 214 / 2015

### Wg rozdzielnika

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych i niemedycznych (Nr sprawy SPSSZ/33/D/15).*

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na butle aluminiowe z zaworem zintegrowanym o poj wodnej 10 litrów (200 bar) w pakiecie nr 2 poz. 2 i 4?

**Odpowiedź :** TAK.

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na dwutlenek węgla do laparoskopii w butlach stalowych 7,5 kg w pakiecie nr 2 poz. 7?

**Odpowiedź :** NIE.

#### Pytania dotyczące zapisów umowy

##### **1. Pytanie dotyczące wzoru umowy – Paragraf 3, pkt. 1**

Prosimy Zamawiającego o zmianę w projekcie umowy w wymienionym fragmencie następującego zapisu z:

„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie .....od daty podpisania umowy. Dostawa będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień jednostkowych realizowanych w ciągu .... dni roboczych od otrzymania zamówienia drogą faksową” na:

„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie .....od daty podpisania umowy. Dostawa będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień jednostkowych realizowanych w ciągu .... dni roboczych od otrzymania zamówienia drogą faksową. Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę”

**Odpowiedź :** Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.

##### **2. Pytanie dotyczące wzoru umowy – Paragraf 4, pkt. 2**

Prosimy Zamawiającego o zmianę w projekcie umowy w wymienionym fragmencie następującego zapisu z:

„Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do .... dni od złożenia u Zamawiającego wraz z dokumentem dostawy .

” na:

„Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do .... dni od wystawienia faktury lub daty dostawy w zależności od tego która z tych dat jest późniejsza”

**Odpowiedź :** NIE, pozostają zapisy SIWZ.

### **3. Pytanie dotyczące wzoru umowy – Paragraf , pkt. 1**

Prosimy Zamawiającego o zmianę w projekcie umowy w wymienionym fragmencie następującego zapisu z:

„ Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w wysokości 10% ceny umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy;
- w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy określony w § 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości ceny umowy.
- w wysokości 10% ceny niezrealizowanej części umowy gdy zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym § 8 ust 3 niniejszej umowy.”, na:

„Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w wysokości 10% ceny umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy;
- w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy określony w § 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości ceny umowy.
- w wysokości 10% ceny niezrealizowanej części umowy gdy zamawiający odstąpi od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy”

**Odpowiedź :** Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.

### **4. Pytanie dotyczące wzoru umowy – Paragraf 11 pkt. 1**

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z projektu umowy zapisu: paragraf 11 pkt. 1

**Odpowiedź :** Pozostają w mocy zapisy SIWZ.

### **5. Pytanie dotyczące wzoru umowy – Paragraf 11, pkt. 2**

Prosimy Zamawiającego o zmianę w projekcie umowy w wymienionym fragmencie następującego zapisu z:

„Jeżeli strony umowy nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego” na:

„Jeżeli strony umowy nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do właściwego sądu powszechnego”

**Odpowiedź :** Pozostają w mocy zapisy SIWZ.

## **PAKIET NR 1 – Ciekły tlen medyczny**

### **Pytanie nr 1**

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie czy podmianie podlegają panele rozprężania tlenu?

**Odpowiedź:** Nie

### **Pytanie nr 2**

Czy podmianie podlega osprzęt przyłączy do butli (przyłącza do butli, węże etc.) czy ewentualnie tylko sam panel redukcji ?

**Odpowiedź:** Nie

### **Pytanie nr 3**

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie danych technicznych fundamentów, na których posadowione są stacje zgazowanie ciekłego tlenu medycznego (parametry, wymiary, zbrojenie, zamieszczenie projektu fundamentów).

**Odpowiedź:** Wymiary płyty podano na załączonym rysunku. Brak danych technicznych fundamentów.

### **Pytanie nr 4**

Proszę o podanie typu posiadanego zabezpieczenia zasilaniu elektrycznego oraz rodzaju kabla do rozładunku zbiorników z ciekłym tlenem medycznym?

**Odpowiedź:** S 303 063A, YKY 4 x 16 mm<sup>2</sup>

### **Pytanie nr 5**

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie do SIWZ mapki sytuacyjnej drogi/ dróg dojazdowej/dojazdowych do miejsca/miejsc rozładunku ciekłych i sprężonych gazów medycznych.

**Odpowiedź:** Mapka w załączeniu

**Pytanie nr 6**

Czy na terenie Szpitala oraz na drogach dojazdowych do Szpitala występują ograniczenia/utrudnienia w dojeździe dużych pojazdów (np. cysterna) do instalacji?

**Odpowiedź:** Tak, parkujące samochody.

**Pytanie nr 7**

Jak są ogrodzone i oświetlone stacje zgazowania tlenu?

**Odpowiedź:** Istniejące ogrodzenie wykonane jest z płaskowników stalowych na słupkach stalowych, wysokość 1,8 m.; Oświetlenie – lampy ścienne 3 x 60 W.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający posiada możliwość zasilania rezerwowego z butli na czas podmiany zbiorników ciekłego tlenu medycznego ?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 9**

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie w kwestii instalacji/rurociągu od stacji MEDLOX do „instalacji zasilającej wewnętrzną sieć zaopatrzenia klienta”:

a.) Jaka jest średnica obecnej instalacji,

**Odpowiedź:** Ø 22

b.) Planowana ilość metrów bieżących dla tej instalacji,

**Odpowiedź:** 6 mb.

c.) Rodzaj wykonanej instalacji (rurociąg podziemny, rurociąg naziemny, rurociąg po elewacji budynku, rurociąg na estakadzie, etc ...)

**Odpowiedź:** Rurociąg naziemny, rurociąg po elewacji budynku

d.) Czy Zamawiający jest właścicielem instalacji.

**Odpowiedź:** Tak, od głównego zaworu redukcyjnego.

**Pytanie nr 10**

Z czego ma się składać instalacja przełączeniowa (wymagania techniczne w postaci: średnica zaworów, ilość zaworów, dodatkowe oprzyrządowanie) – gdzie ma być zlokalizowana, oraz czy na czas jej montażu szpital będzie niezależnie oraz w bezpieczny sposób zasilany z alternatywnego źródła tlenu medycznego.

**Odpowiedź:** Średnica Ø 22, ilość 2; tlenownia; tak

**Pytanie nr 11**

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie urządzeń/części instalacji etc. „które są własnością Zamawiającego a które własnością aktualnego Dostawcy.

**Odpowiedź:** Odpowiedzi udzielono w pkt. 9d.

**Pytanie nr 12**

Czy w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji znajdują się obiekty, które mogą utrudnić prace montażowe (linie wysokiego napięcia, estakady, drzewa itp.)?

**Odpowiedź:** Nie

**Pytanie nr 13**

Czy w promieniu 3 m od instalacji są zlokalizowane obiekty, gdzie może wystąpić ryzyko penetracji gazu z instalacji (studzienki kanalizacyjne, zagłębienie terenu, czerpnie, otwory okienne itp.) ?

**Odpowiedź:** Nie

**Pytanie nr 14**

Czy instalacja , do której będzie podawany gaz jest zbudowana z materiałów nieodpornych na niską temp. do – 40°C?

**Odpowiedź:** Zbudowana z Cu (miedź).

**Pytanie nr 15**

Czy w promieniu 5m od instalacji oraz na stanowisku rozładunkowym cysterny nawierzchnia jest wykonana z materiałów bitumicznych (asfalt)?

**Odpowiedź:** Kostka brukowa

**Pytanie nr 16**

Czy w promieniu 15 m od instalacji znajdują się zbiorniki z subst łatwopalnymi lub są składowane materiały łatwopalne ( oleje, smary, drewno itp.) ?

**Odpowiedź:** Nie

**Pytanie nr 17**

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o **dopuszczenie możliwości dzierżawienia** zbiornika pionowego na tlen medyczny o pojemności w przedziale **5490 l – 10100 l z telemetrią**

**Odpowiedź :** TAK.

**Pytanie nr 18**

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu związania umową z 12 miesięcy do **24 miesięcy.**

Termin umowy jest czynnikiem cenotwórczym i ma istotny wpływ na kalkulowanie cen w zakresie dostaw ciekłego tlenu medycznego wraz dzierżawa zbiornika.

Im dłuższy termin umowy tym korzystniejsza cenę może zaoferować Wykonawca.

**Odpowiedź :** Pozostają w mocy zapisy SIWZ.

**PAKIET NR 2 – Gazy w butlach sprężone**

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy sprężonego tlenu medycznego w butlach Wykonawcy bez naliczania opłat dzierżawnych – dotyczy Lp nr 1

„Tlen medyczny sprężony butla stalowa 40 l obj. wodnej p= 150 bar”

**Odpowiedź :** Dopuszcza .

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający dopuści i wymagać będzie, w pozycji nr 3, dostawy tlenu medycznego, w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 2 l (0,4m3) i 5 l (1,1m3), o ciśnieniu 200 bar z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min (zakres 0-15l/min), wyjściem do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator lub inkubator transportowy, posiadających manometr lub cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawaniem czasu, dający możliwość odczytu:

- ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach)
  - ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli)
  - czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie
- oraz posiadających system alarmowy sygnalizujący:
- przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25%
  - kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie

Butle posiadające zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.

**Odpowiedź :** Dopuszcza.

**Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy sprężonego medycznego podtlenku azotu w butlach 7,5 kg

**Odpowiedź :** TAK.

**PAKIET NR 3 – Azot ciekły**

**Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający dopuści możliwość najmu, od Wykonawcy w użytkowanie Zamawiającego, odgazowywacza na ciekły azot wyposażonego w wąż kriogeniczny zakończony łańcuchem do samodzielnego napełniania dewarów przez Zamawiającego?

**Odpowiedź :** TAK.

**Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie odgazowywacza na ciekły azot w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy?

**Odpowiedź :** TAK.

**Pytanie nr 24**

Wnoszący zapytanie wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację formularza cenowego i dopisanie pozycji

- „miesięczna stawka dzierżawy odgazowywacza”

- „cena kilograma ciekłego azotu”

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza dopisanie w formularzu cenowym wycenę miesięczną stawki dzierżawy odgazowywacza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 25**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość każdorazowego napełniania pustego odgazowywacza "do przelewu" z samochodu wyposażonego w poziomowskaz?

**Odpowiedź :** TAK.

**Pytanie nr 26**

Czy zamawiający dopuszcza termin dostawy ciekłego azotu do 3 dni roboczych?

**Odpowiedź :** Pozostają w mocy zapisy SIWZ.

.....

podpis