



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
HHealth
PPromoting
HHospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 31.10.2019 r.

SPS – V. 262.57.2019

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (Nr procedury SPSSZ/47/D/19).

Czy podana w opisie przedmiotu zamówienia moc umowna 1000 kW jest prawidłowa. Obecna moc umowna dla punktów poboru energii to 1200 kW.

Odpowiedź : Informujemy, iż wystąpił błąd pisarski, winno być 1200kW.

.....
podpis